

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00304

0000768

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД". Адрес: 153043, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова, дом
28д, помещение 1006. ОГРН: 1153702011275. Телефон/Факс: 8(495) 150-40-20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД". Адрес: 153043, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Калашникова,
дом 28д, помещение 1006. Телефон/Факс: 8(495) 150-40-20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес
электронной почты: pozhstest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦНО.ОС02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ марок КПСнг(A)-
FRLS, КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)FRLSLTx, КПСнг(A)
FRLSLTx на напряжение 0,3/0,5кВ.

Код ОК 27.32.13.145

Код ТН ВЭД России
8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТР 31565-2012 раздел 4, раздел 5, пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
§ 8, таблица 2.

Классы пожарной опасности П1Б.1.2.2.2-для марок исполнения
нг(A)-FRLS; П1Б1.1.2.1. для марок исполнения-нг(A)-FRHF для
марок исполнения НГ(A)-FRLSLTx П1Б.1.2.1.2

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-24/04/19, 001/С-24/04/19 от
22.04.2019 года выданный Испытательной лабораторией "Орион"
ООО "Вега" (Аттестат No РОСС RU.31578.04ОЦНО.ИЛ09 от
15.11.2018 года).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.32.13-001-22811118-2016 " КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.04.2019 по 21.04.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Сема
Тру

В.Я. Семенов

К.А. Бударин